



**Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ**  
№ RA.RU.710138

**УТВЕРЖДАЮ**  
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «06» 07 20 18 г.

№ 15071/2018

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления № 4254/18 от 02.07.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

**Организация-получатель экспертного заключения:** ООО «ПоливудТорг»

Адрес: 125362, Россия, г. Москва, ул. Свободы, д.17, офис 2Б.

**Организация-изготовитель:** ООО «ПоливудТорг»

Адрес: 125362, Россия, г. Москва, ул. Свободы, д.17, офис 2Б.

**Наименование продукции:** Изделия профильные и литые из древесно полимерного композита: т.м. POLYWOOD артикул DUO, UNO, SOLO, NEO, COLOR, MASSIVE, POLYSHOLZ, POLYSHOLZ MASSIVE, планка торцевая, уголок, столб, перила, балясина, крышка на столб, юбка на столб, ступень и другие погонажные изделия.

**Код ТН ВЭД:** 6810190001

**Область применения:** строительство: покрытие полов и стен зданий и сооружений (облицовочный материал).

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя, ТУ 5369-002-52775710-2016

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5369-002-52775710-2016



**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-784-18 от 29 июня 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Изделия профильные и литые из древесно полимерного-композита: т.м. POLYWOOD артикул DUO: террасная доска») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,01	МУК 4.1.753-99	784СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Фенол	мг/м <sup>3</sup>	0,003	МУК 4.1.580-96	784СХТ	< 0,003 < 0,003
3	Аммиак	мг/м <sup>3</sup>	0,04	МВИ № 1-101 от 25.02.99	784СХТ	<0,01 <0,01
4	Спирт метиловый	мг/м <sup>3</sup>	0,50	МУК 4.1.1046а-01	784СХТ	<0,01 <0,01
5	Запах	балл	2 -«-»	МУ 2.1.2.1829-04	784СХТ	1 1
6	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	784СХТ	81,0
7	Эффективная удельная активность (Аэфф) цезий-137	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	784СХТ	78±28

По результатам проведенных испытаний продукции: Изделия профильные и литые из древесно полимерного-композита: т.м. POLYWOOD артикул DUO, UNO, SOLO, NEO, COLOR, MASSIVE, POLYSHOLZ, POLYSHOLZ MASSIVE, планка торцевая, уголок, столб, перила, балясина, крышка на столб, юбка на столб отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено.**

**Протокол испытаний, указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.




## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Изделия профильные и литые из древесно-полимерного композита: т.м. POLYWOOD артикул DUO, UNO, SOLO, NEO, COLOR, MASSIVE, POLYSHOLZ, POLYSHOLZ MASSIVE, планка торцевая, уголок, столб, перила, балясина, крышка на столб, юбка на столб **соответствует (не—соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов