

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных материалов на продукцию (технические условия, результаты лабораторных исследований) проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Изделия изготавливаются из поливинилхлорида. Представляют собой жесткий профиль в виде - тонкостенного лотка фигурного сечения с фиксирующейся крышкой и мягким краем.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- запах образца, баллы – не более 2;
- уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м – не более 15;
- миграция химических веществ в воздушную среду (соотношение площади поверхности образца к объему камеры - $1,0 \text{ м}^2/\text{м}^3$, температура 23°C , экспозиция-24 часа), $\text{мг}/\text{м}^3$, не более: формальдегид - 0,01; водород хлористый – 0,10; дибутилфталат - 0,10; диоктилфталат - 0,02;
- индекс токсичности, % - 70-120;

ВЫВОДЫ

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида: плинтус с каналом для прокладки кабелей и проводов, плинтус (от 45 мм до 80 мм) и фурнитура к нему (внешний угол в комплекте с держателем, внутренний угол, заглушки (левая и правая), стык-соединитель, отделочные уголки, раскладка под кафельную плитку, декоративные угловые профили, могут использоваться для отделки полов и устройства внутри помещений электрической проводки, а также в качестве декоративной отделки интерьеров общественных и жилых помещений.

Условия производства, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, безопасного применения продукции, в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями технологической и нормативно-технической документации изготовителя (ТУ 5772-001-63501625-2015 «Изделия профильно - погонажные из поливинилхлорида: плинтус с каналами для прокладки кабелей, проводов, аксессуары к ним, декоративные угловые профили и раскладка под кафельную плитку»).

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Д.Д. Омельченко