

№ 001765



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 23.05.2019г по 22.05.2024г.

Код ОКПД 2 22.23

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00647

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «А энд Ф» (ООО «А энд Ф»)
(наименование и ОГРН 5147746429221. Адрес: 119501, Москва г, Веерная ул, дом № 24А,
местонахождение заявителя) телефон: +7(495)247-80-82

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «А энд Ф» (ООО «А энд Ф»)
(наименование и ОГРН 5147746429221. Адрес: 119501, Москва г, Веерная ул, дом № 24А,
местонахождение изготовителя продукции) телефон: +7(495)247-80-82

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
(ОГРН 5167746487519). 117593, город Москва, улица Бульвар Литовский, дом 1, офис 1.
Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел.
8(926)2335528, факс +7(926)2335528 cdckp@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Фасадные панели (литьевые) и комплектующие к ним из полипропилена торговой
марки «Royal Stone», выпускаемые по ТУ 5271-001-40288927-2015. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ 30244-94 - группа горючести Г4 (сильногорючие) по СНИП
21-01-97, ГОСТ 30402-96 - группа воспламеняемости В3 (легковоспламеняемые) по
СНИП 21-01-97, ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – группа дымообразующей способностью Д3 (с
высокой дымообразующей способностью) по СНИП 21-01-97, ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 –
группа токсичности продуктов горения Т4 (чрезвычайноопасные) по СНИП 21-01-97

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0803Ц-С-2 от 22.05.2019 г.,
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ»
№ ЦСБК RU.04ПБК0 до 08.01.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя
ТУ 5271-001-40288927-2015.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.



М.П.